

| OHJE / LIITE MAALÄMPÖKAIVON/PUTKISTON LUPAHAKEMUKSEEN RAKENNUSVALVONTA | | | | |
|---|----------------|------|-----|--------------|
| Rakennuspaikan tiedot | nimi | | | |
| | osoite | | | |
| Tarvittavat asiakirjat: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Lupahakemus - Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (tarvittaessa) - Asemapiirros, johon merkitään kaivon/putkiston paikka ja etäisyys rajoista tai rakennuksista, vinoporauksesta pystyleikkauskuva mittoineen - Kaapelikarttaote, jonka saa Imatran Seudun Sähköstä - Vesi- ja viemärikarttaote, mk 1:500, jonka saa Imatran Vedeltä - Ajantasa-asemakaava karttaote, mk 1:2000, jonka saa kaupunkisuunnittelusta, p. 020 617 4437 - Tarvittaessa selvitys muista maanalaisista kaapeleista, mm teleliikennekaapelit, Telia - Naapureille tiedottaminen - Havainnekuva/suunnitelma kaivosta tai putkistosta - Mahdollinen rasitesopimus (vinoreikä naapurin puolelle) - Mahdollinen valtakirja, jos luvanhakija on joku muu kuin kiinteistön omistaja | | | | |
| Ohjeita: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Naapureille tiedottaminen: maalämpökaivon poraamisesta on tiedotettava naapureita. Mikäli alla olevan taulukon minimietäisyydet eivät täyty on siitä saatava naapurin kirjallinen suostumus (erillinen lomake). Naapureiden yhteystietoja voi tiedustella lupasihteeriltä. - Mikäli käytetään jotain muuta lämmönkeräysnestettä kuin etanolia, rakennusvalvonta pyytää ympäristösuojelusta erillisen lausunnon, jonka hakija voi tarvittaessa hankkia etukäteen. - Maalämpökaivon porauksessa syntyvän lietteen käsittelystä on huolehdittava niin ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle - Porausraportti ja tarkepiirros kaivon todellisesta sijainnista on toimitettava rakennusvalvontaan ennen loppukatselmusta - Suunnitelmamuutoksista ilmoitettava ennen porausta/työn jatkamista. - Pohjaveden korkeus ilmoitettava porausraportissa. | | | | |
| LISÄÄ SEURAAVAT TIEDOT | | | | huomautukset |
| Kaivon suunniteltu syvyys, m | | | | |
| Kaivon halkaisija, mm | | | | |
| Suojaputken tiivistys peruskallioon | | | | |
| Lämmönkeruuneste | | | | |
| Keruuputkiston materiaali | | | | |
| Maalämpökaivon ohjeelliset minimietäisyydet eri kohteisiin Täydennä alla oleva taulukko | | | | |
| Kohde | min.etäisyys | alle | yli | huomautukset |
| Lämpökaivo | 15 m | | | |
| Porakaivo | 40 m | | | |
| Rengaskaivo | 20 m | | | |
| Rakennus | 3 m | | | |
| Tontin raja | 7,5 m | | | |
| Maanalaiset johdot | 5 m (3 m omat) | | | |
| Jäteveden puhdistamo | 30 m | | | |
| Harmaat vedet puhdistamo | 20 m | | | |

Paikka _____ Pvm _____

Allekirjoitus _____